

3. По пункту 3 предписания «Провести технические мероприятия по приведению параметров искусственной освещенности к нормируемым значениям согласно требованиям таб.№2 СанПиН 2.2.1./2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» - заменены светильники, проведены измерения уровней искусственной освещенности. Согласно протокола замеров № 2280ГД от 05.02.2014г., выполненных ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области», по результатам измерений уровни искусственной освещенности и коэффициент пульсации освещенности соответствуют требованиям таблицы 2, СанПиН 2.2.1./2.1.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий».

Приложение: копия протокола №2280 ГД от 05.02.2014г. (на 3л).

Директор школы-интерната



Н.А.Исмаилова