



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

**СРЕДНЕ-ПОВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И
АТОМНОМУ НАДЗОРУ**

443035, г. Самара, ул. Нагорная, 136 «А», телефон (факс): (846) 933-07-12, E-mail: samara@srpov.gosnadzor.ru
432980, г. Ульяновск, ул. Матросова, д. 24 А, а/я 5023, телефон (факс): (842-2)41-35-05
Web-сайт: <http://www.srpov.gosnadzor.ru>

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписание № 12-738-06-17-016-П

432034, г. Ульяновск, проспект
50-летия ВЛКСМ, 5А; 432048, г.
Ульяновск, ул. Севастополь-
ская, 4А

(место проведения проверки)

“ 28 ” июня 20 17 г.
(дата составления предписания)

На основании акта проверки от «28» июня 2017 г. № 12-738-06-17-016-П, руководствуясь Положением о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утверждённым Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. № 401.

Я, государственный инспектор Ульяновского отдела по надзору за энергетической безопасностью и ГТС Горшенина Наталья Владимировна **предписываю:**

Кому: Областному государственному казенному общеобразовательному учреждению «Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 88 «Улыбка» (ОГКОУ «Школа-интернат № 88 «Улыбка»), ИНН 7303013594, юридический адрес: 432034, г. Ульяновск, проспект 50-летия ВЛКСМ, 5А

(наименование юридического лица или Ф.И.О. должностного лица, юридический и почтовый адрес, ИНН)

устранить в установленные сроки, выявленные нарушения требований нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных технических документов, указанные в Акте проверки Средне-Поволжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от «28» июня 2017 г. № 12-738-06-17-016-П, а именно:

№ п.п.	Конкретное описание (суть) выявленного нарушения	Наименование нормативного документа и номер пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Срок устранения нарушения
1.	Календарный график проверки знаний норм и правил работ в электроустановках отсутствует	п.1.4.27 «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (утверждены Минэнерго России № 6 от 13.01.03г., зарегистрированы Минюстом России № 4145 от 22.01.03 г.)	20.11.2017
2.	Перечень должностей и профессий электротехнического и электротехнологического персонала, которым необходимо иметь соответствующую группу по электробезопасности отсутствует	п.1.4.3 «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (утверждены Минэнерго России № 6 от 13.01.03г., зарегистрированы Минюстом России № 4145 от 22.01.03 г.)	20.11.2017


3.	Перечень должностей и профессий неэлектротехнического персонала с I-й группой по электробезопасности не составлен	п.1.4.4 «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (утверждены Минэнерго России № 6 от 13.01.03г., зарегистрированы Минюстом России № 4145 от 22.01.03 г.)	20.11.2017
4.	В журнале присвоения I группы по электробезопасности отсутствуют даты присвоения I группы	п.1.4.4 «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (утверждены Минэнерго России № 6 от 13.01.03г., зарегистрированы Минюстом России № 4145 от 22.01.03 г.)	20.11.2017
5.	Перечень работ, разрешенных в порядке текущей эксплуатации отсутствует	п.1.8.2 «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (утверждены Минэнерго России № 6 от 13.01.03г., зарегистрированы Минюстом России № 4145 от 22.01.03 г.)	20.11.2017
6.	Однолинейная схема электроснабжения отсутствует	п.1.5.18 «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (утверждены Минэнерго России № 6 от 13.01.03г., зарегистрированы Минюстом России № 4145 от 22.01.03 г.)	20.11.2017
7.	Паспорта (или журналы) на средства измерений и учета электрической энергии отсутствуют	п.2.11.11 «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (утверждены Минэнерго России № 6 от 13.01.03г., зарегистрированы Минюстом России № 4145 от 22.01.03 г.)	20.11.2017
8.	На контрольно-измерительные приборы тепловых энергоустановок не составлен паспорт (журнал) с отметкой о периодических проверках и производственных ремонтах (манометры)	п.2.9.11 «Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок» (утверждены Приказом Минэнерго России от 24.03.2003г. № 115)	20.11.2017
9.	Журнал учета и содержания средств защиты отсутствует	Приложение №1 Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках. (утверждена Приказ Минэнерго России N 261 от 30.06.2003 г.)	20.11.2017
10.	Электрохозяйство не укомплектовано испытанными электрозащитными средствами	Приложение 8 «Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках» (утверждена Приказ Минэнерго России N 261 от 30.06.2003 г.)	20.11.2017

Информацию о выполнении пунктов настоящего предписания необходимо направить в письменной форме в установленные сроки в Средне-Поволжское управление Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору по адресу: 432980, г. Ульяновск, ул. Матросова, д. 24 А.

Невыполнение предписания в установленный срок является основанием для привлечения лица к административной ответственности в соответствии со статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Вынесение настоящего предписания является основанием для проведения контрольных мероприятий по проверке полноты и правильности его исполнения.

Государственный инспектор
Ульяновского отдела по надзору
за энергетической безопасностью и ГТС



Горшенина Н.В.

С предписанием ознакомлен(а), копию предписания получил(а):

Директор ОГКОУ «Школа-интернат № 88 «Улыбка» Исмаилова Найля Алиевна

“ 28 ” июня 20 17 г.

(подпись)