

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Карла Маркса, 112, г. Ульяновск, 432011, телефон: (8422) 42-64-01 Факс: 42-64-27  
единый тел. доверия: 8-(8422)-39-99-99, E-mail: go\_uln@mail.ru

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ и ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

ул. Карла Маркса, 121, г. Ульяновск, 432071, тел/факс 42-64-06, E-mail: unduln@mail.ru

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ и ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
ПО Г. УЛЬЯНОВСКУ

пер. Пожарный, 4, г. Ульяновск, 432071, тел/факс 41-03-70, E-mail: ogpn-73@mail.ru

1

**Предписание № 99/1/37**

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

12 апреля 2019 г.

г. Ульяновск

Юридическому лицу Областному государственному казённому общеобразовательному учреждению «Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 88 «Улыбка» (далее – ОГКОУ «Школа-интернат № 88 «Улыбка»).

и.о. директора ОГКОУ «Школа-интернат № 88 «Улыбка» Душкиной Ольге Евгеньевне.

Во исполнение распоряжения начальника Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ульяновску Евсиевича Андрея Николаевича № 99 от 07.03.2019 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 18.03.2019 года по 12.04.2019 года, проведена *плановая* проверка соблюдения обязательных требований пожарной безопасности ОГКОУ «Школа-интернат № 88 «Улыбка» по адресам: 432034, Ульяновская область, г. Ульяновск, пр-т 50-летия ВЛКСМ, 5А; 432043, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Севастопольская, 4А.

Лицо (а), проводившее проверку: Государственный инспектор города Ульяновска по пожарному надзору Яковлев Евгений Валерьевич.

При проведении проверки присутствовали:

и.о. директора ОГКОУ «Школа-интернат № 88 «Улыбка» Душкина Ольга Евгеньевна;  
заместитель директора по АХЧ ОГКОУ «Школа-интернат № 88 «Улыбка» Кирюхина Татьяна Владимировна.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по ПБ, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения	Отметка о выполнении
<i>Общие организационные мероприятия</i>				
1.	Для зданий школ, расположенных по адресам: г. Ульяновск, пр-т 50-летия ВЛКСМ, 5А и г. Ульяновск, ул. Севастопольская, 4А не разработаны вновь, в связи с	Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-	12.07.2019 г.	



	недостоверностью сведений, декларации пожарной безопасности. <i>Ранее действующие декларации пожарной безопасности от 07.05.2018 г. № 73 401 373 ТО 4145 и 07.05.2018 г. № 73 401 373 ТО 4146 отменены.</i>	ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - ФЗ № 123 - ФЗ) ч. 1 ст. 64		
<b>пр-т 50-летия ВЛКСМ, д. 5А</b>				
<b>1-й этаж</b>				
2.	Не обеспечено наличие на двери помещения складского назначения, расположенного в подсобном помещении (Поз. № 29 по тех. плану 1-го этажа), обозначения категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». При этом заполнение проема в противопожарной преграде, отделяющей помещение складского назначения, от помещения общественного назначения (столовая), выполнено не противопожарным, с требуемым пределом огнестойкости (требуется в случае отнесения к категории «В1», «В2» или «В3»).	ППР в РФ п.20; ФЗ №123-ФЗ ч. 4 ст. 4, ч.1 ст.6, ч. 3 ст. 88; табл. 24, СНиП II-А.5-62 п. 3.1, 3.3; СНиП 21-01-97* п. 5.14, п. 7.4; СП 4.13130.2013 п. 5.6.4		12.07.2019 г.
	Фактически установлена деревянная дверь. Сертификат соответствия, подтверждающий необходимый предел огнестойкости двери при проведении проверки не представлен.			

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по устранению нарушений требований пожарной безопасности.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.



Государственный инспектор города Ульяновска  
по пожарному надзору Яковлев Евгений Валерьевич

« 12 » апреля 2019 год

Предписание для исполнения получил:

И. Д. директора Душина Душин Д.Е

(подпись)

(должность, фамилия)

« 12 » апреля 2019 год

